



ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА № 9
ГОРОДА ДОНЕЦКА»
ОГРН 1229300094759

283016, Донецкая Народная Республика,
Г.О. ДОНЕЦК, Г. ДОНЕЦК,
УЛ. СТЕНДАЛЯ, Д. 12

тел.: (856) 314 -21-64

E-mail: mdoy9dnr@mail.ru

Информация

о степени устранения мероприятий, выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности при проведении профилактического визита, проведенных с целью подписания актов готовности к новому учебному году 2023-2024 в МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 9 Г.ДОНЕЦКА»

При проведении профилактического визита № 29 от 26.07.2023 года были выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, по результатам проведения профилактического визита в форме профилактической беседы от 19.07.2023 года сотрудниками отделения НД и ПР Ленинского района г. Донецка ОНД и ПР городского округа Донецк УНД и ПР Главного управления МЧС России по ДНР .

Были выполнены следующие мероприятия :

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Сроки выполнения	Отметка о выполнении	Ответственное лицо
1.	Здание объекта защиты не оснащено системой пожарной сигнализации с дублированием сигнала о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре	по мере финансирования	заявка от 31.08.2023	Зарецкая И.В.
2.	Не предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре типа СО-2	по мере финансирования	заявка от 31.08.2023	Зарецкая И.В.
3.	Здание не оборудовано устройством защиты от прямых попаданий молнии и вторичных ее проявлений	по мере финансирования	заявка от 31.08.2023	Зарецкая И.В.
4.	Помещения в здании не оборудованы фотолюминесцентными системами эвакуации,	по мере финансирования	заявка от 31.08.2023	Зарецкая И.В.

	предназначенными для эвакуации людей в случае возникновения пожара, в том числе при аварийном отключении освещения			
5.	В помещении здания детского сада не предусмотрено аварийное, охранное и дежурное освещение	по мере финансирования	заявка от 31.08.2023	Зарецкая И.В.
6.	Выходы с лестничных клеток на кровлю или чердак предусматриваются по лестничным маршам с площадками перед выходом через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6х0,8 метра	по мере финансирования	заявка от 31.08.2023	Зарецкая И.В.
7.	В отношении здания руководителем, не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих правил	30.09.2023 утверждена		Зарецкая И.В.
8.	На объекте защиты не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны для помещения электрощитовой в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте	по мере финансирования	Заявка от 31.08.2023	Шапиро Ю.В.
9.	На объекте защиты не организовано проведение работ по техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающих их исправное состояние	по мере финансирования	заявка от 31.08.2023	Зарецкая И.В.
10.	Выходы из помещений из этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлениями для само закрывания и с уплотнением в притворах	по мере финансирования	заявка от 31.08.2023	Зарецкая И.В.
11.	На объекте защиты отсутствует журнал эксплуатации систем	30.09.2023 заведен журнал		Зарецкая И.В.

