



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ
(Главное управление МЧС России
по Донецкой Народной Республике)
управление надзорной деятельности и
профилактической работы
Отделение надзорной деятельности и
профилактической работы Ленинского района г.
Донецка**

ул. Куйбышева, 65, г. Донецк, индекс 283012
Телефон: +7(856) 266-11-98 Факс: +7(856) 266-11-98
E-mail: gpn_don_len@80.mchs.gov.ru


26.07.2023 № _____

На № _____ от _____

О направлении информации

Направляем Вам Лист профилактической беседы №29 от 26.07.2023, составленного по результатам проведения профилактического визита в форме профилактической беседы от 19.07.2023 сотрудниками Отделения НД и ПР Ленинского района города Донецка ОНД и ПР городского округа Донецк УНД и ПР Главного управления МЧС России по ДНР, на объекте защиты МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЯСЛИ-САД КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА №9 ГОРОДА ДОНЕЦКА", по адресу: г. Донецк, ул. Стендаля, 12.

Начальник отделения надзорной деятельности и
профилактической работы Ленинского района г. Донецка
отдела надзорной деятельности и профилактической работы
городского округа Донецк управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления
МЧС России по Донецкой Народной Республике



В. Г. Кобзин

Заведующему
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«Детский сад комбинированного
типа № 9 города Донецка»

г. Донецк, ул. Стендаля, 12



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Донецкой Народной Республике
ДНР, г. Донецк, ул. Щорса, 60, 283050, тел. +7 (856) 340-62-28 Факс +7 (856) 340-62-38,
e-mail: gudnr@80.mchs.gov.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Ленинского района
г. Донецка отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Донецка
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике
ДНР, г. Донецк, ул. Куйбышева, 65, тел. +7 (856) 340-62-89
e-mail: gpn_don_vor@80.mchs.gov.ru

ЛИСТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ №29

дата и время начала проведения профилактического визита:

« 19 » июля 2023 г. 14 ч. 00 мин.

дата и время окончания проведения профилактического визита:

« 19 » июля 2023 г. 16 ч. 00 мин.

место проведения профилактического визита: ДНР, г. Донецк, Ленинский район, ул. Стендаля, 12

наименование контролируемого лица, в отношении которого проведен профилактический визит:

МБДОУ «Детский сад комбинированного типа № 9 г. Донецка »

учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий):

основанием проведения профилактического визита является:

ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», п. 47 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»

профилактический визит проведен в рамках: Федерального государственного пожарного надзора

профилактический визит проведен: дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической Ленинского района г. Донецка отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Донецка управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике лейтенантом внутренней службы Гладковым Александром Александровичем

(должность, Ф.И.О, звание должностного лица органа государственного пожарного надзора)

В ходе профилактического визита контролируемому лицу доведена следующая информация:

Руководитель МБДОУ «Детский сад комбинированного типа № 9 _____ г. Донецка», а также лица, ответственные за пожарную безопасность обязаны соблюдать:

- 1) Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- 2) Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- 3) Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ;
- 4) Нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности, национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (согласно техническому регулированию в области пожарной безопасности, установленному ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
- 5) Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре";
- 6) Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности.

(излагаются сведения об информации, доведенной до контролируемого лица:

- о требованиях, предъявляемых к объекту надзора, соответствию объекта надзора критериям риска, об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий)

Объекты МБДОУ «Детский сад комбинированного типа № 9 _____ г. Донецка» отнесены к следующим категориям риска, с соответствующей периодичностью проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий:

здание школы – высокий риск (1 раз в 2 года);

Рекомендуемыми способами снижения категорий риска являются:

- 1) своевременное исполнение действующих предписаний органов федерального государственного пожарного надзора, в части нарушений требований пожарной безопасности;
- 2) Привлечение к охране организации, специально учрежденной для оказания охранных услуг, зарегистрированной в установленном законом порядке и имеющей лицензию на осуществление частной охранный деятельности;
- 2) отсутствие случаев зарегистрированных пожаров за последние 5 лет;
- 3) отсутствие вступившего в силу постановления суда о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности юридического лица за нарушение требований пожарной безопасности, либо решения суда о приостановлении деятельности в соответствии с частью 2 статьи 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение последних 3 лет;
- 4) наличие в отношении объекта положительного заключения независимой оценки пожарного риска;
- 5) отсутствие на объектах учреждений, осуществляющих экономическую деятельность, не соответствующую функциональному назначению объекта;
- 6) наличие на объекте круглосуточного мониторинга работоспособности автоматических систем противопожарной защиты дежурным персоналом;
- 7) своевременное представление подконтрольным лицом в срок, установленный в предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований, уведомления о принятии

мер на объекте по обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства в области пожарной безопасности.

При проведении профилактического визита выявлены следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1.	Здание объекта защиты, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей, не оснащена системой пожарной сигнализации с дублированием сигнала о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре	«Постановление Правительства РФ от 01 сентября 2021 г. №1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее – ПП РФ) - п.3, приложение №1 п.11 ч. 1-2 ст. 54, ч. 7 ст. 83 Федерального Закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ)
2.	Не предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре типа СО - 2	ст. 54 ч. 2 Федеральный закон № 123 - ФЗ приложение № 5 п.1 Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464;
3.	Здание не оборудовано устройством защиты от прямых попаданий молнии и вторичных ее проявлений	п. 1.1 таблица 1, п.15 РД 34.21.122-87
4.	Помещения в здании не оборудованы фотолюминесцентными системами эвакуации, предназначенными для обеспечения эвакуации людей в случае возникновения пожара, в том числе при аварийном отключении освещения	Пункт 3 часть 1 статьи 6, часть 3 статьи 4 п. 9.1.1.3 Федеральный закон № 123 – ФЗ ГОСТ 34428-128
5.	В помещениях здания ясли-сада не предусмотрено аварийное, охранное и дежурное освещение	п. 8.2.5 СП 252.1325800.2016
6.	Выходы с лестничных клеток на кровлю или чердак предусматриваются по лестничным маршам с площадками перед выходом через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6 x 0,8 метра.	п. 7.7 СП 4.13130.2013
7. 16	В отношении здания руководителем или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем, не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил.	п 2 ППР в РФ.
8.	На объекте защиты не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны для помещения электрощитовой в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков)	п 12 ППР в РФ


	производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте	
9.	Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах	п. 4.4.6 СП 1.13130.2020
10.	На объекте защиты не организовано проведение работ по техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающих их исправное состояние.	п. 54 ППР в РФ
11.	На объекте защиты отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	пункт 17 ¹ ППР РФ.
12.	Руководитель не обеспечил средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, на объекте с массовым пребыванием людей.	п. 30 ППР в РФ
13.	Руководитель не обеспечил учет периодичности осмотра огнетушителей, с занесением в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 60 ППР в РФ
14.	Руководитель не обеспечил учет сроков перезарядки огнетушителей, с занесением в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 60 ППР в РФ
15.	Не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности на основе Правил противопожарного режима в Российской Федерации и нормативных правовых актов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности здания.	п. 392 ППР в РФ
16.	Огнетушители, установленные в здании, не имеют порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя.	п. 407 ППР в РФ
17.	Огнетушители расположены не на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.	п. 409 ППР в РФ
18.	На объект защиты отсутствует декларация пожарной безопасности.	ст. 64 ФЗ-123; п. 7.2.2 СП 252.1325800.2016

Подпись лица(лиц), проводившего(их)
профилактический визит:

Дознаватель отделения надзорной деятельности
и профилактической работы
Ленинского района г. Донецка
отдела надзорной деятельности и
профилактической работы
городского округа Донецк

управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления
МЧС России по Донецкой Народной Республике
лейтенант внутренней службы
Гладков А.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание
должностного лица органа государственного
пожарного надзора)



« _____ » 2023 г.

Против проведения профилактического
визита не возражал (а), экземпляр листа
профилактической беседы получил(а):

и.о. заверяющего Корнеев Е.А.

(должность, фамилия, инициалы
контролируемого лица (представителя))



« _____ » 2023 г.