



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ
(Главное управление МЧС России
по Донецкой Народной Республике)
управление надзорной деятельности и
профилактической работы
Отделение надзорной деятельности и
профилактической работы Ленинского района г.
Донецка**

ул. Куйбышева, 65, г. Донецк, индекс 283012
Телефон: +7(856) 266-11-98 Факс: +7(856) 266-11-98
E-mail: gpn_don_len@80.mchs.gov.ru

21.12.2023 № 784

На № _____ от _____

Заведующему
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ЯСЛИ-САД КОМБИНИРОВАННОГО
ТИПА №9 ГОРОДА ДОНЕЦКА»

г. Донецк, ул. Стендаля, 12

О направлении информации

Направляем Вам Лист профилактической беседы №53 от 21.12.2023, составленного по результатам проведения профилактического визита в форме профилактической беседы от 21.12.2023 сотрудниками Отделения НД и ПР Ленинского района города Донецка ОНД и ПР городского округа Донецк УНД и ПР Главного управления МЧС России по ДНР, на объекте защиты МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЯСЛИ-САД КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА №9 ГОРОДА ДОНЕЦКА", по адресу: г. Донецк, ул. Стендаля, 12.

Начальник отделения надзорной деятельности и
профилактической работы Ленинского района г. Донецка
отдела надзорной деятельности и профилактической работы
городского округа Донецк управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления
МЧС России по Донецкой Народной Республике
капитан внутренней службы

В. Г. Кобзин



Гладков Александр Александрович
+7949-330-30-49



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Донецкой Народной Республике
ДНР, г. Донецк, ул. Щорса, 60, 283050, тел. +7 (856) 340-62-28 Факс +7 (856) 340-62-38,
e-mail: gudnr@80.mchs.gov.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Ленинского района г. Донецка отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Донецк управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике
ДНР, г. Донецк, ул. Куйбышева, 65, тел. +7 (856) 266-11-98
e-mail: gpn_don_len@80.mchs.gov.ru

ЛИСТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ №52

дата и время начала проведения профилактического визита:

« 21 » декабря 2023 г. 08 ч. 00 мин.

дата и время окончания проведения профилактического визита:

« 21 » декабря 2023 г. 08 ч. 20 мин.

место проведения профилактического визита: ДНР, г. Донецк, Ленинский район, ул. Стендаля, 12

наименование контролируемого лица, в отношении которого проведён профилактический визит: МБДОУ «ЯСЛИ-САД КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА №9 ГОРОДА ДОНЕЦКА»

учётный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий): _____

основанием проведения профилактического визита является:

ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», п. 47 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»

профилактический визит проведен в рамках: Федерального государственного пожарного надзора

профилактический визит проведён: инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической Ленинского района г. Донецка отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Донецк управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике лейтенантом внутренней службы Гладковым Александром Александровичем.

(должность, Ф.И.О, звание должностного лица органа государственного пожарного надзора)

В ходе профилактического визита контролируемому лицу доведена следующая информация:

Руководитель МБДОУ «ЯСЛИ-САД КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА № 9 ГОРОДА ДОНЕЦКА», а также лица, ответственные за пожарную безопасность обязаны соблюдать:

1) Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

3) Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ;

4) Нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности, национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (согласно техническому регулированию в области пожарной безопасности, установленному ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

5) Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре";

6) Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности.

(излагаются сведения об информации, доведенной до контролируемого лица:

о требованиях, предъявляемых к объекту надзора, соответствию объекта надзора критериям риска, об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий)

Объект МБДОУ «ЯСЛИ-САД КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА № 9 ГОРОДА ДОНЕЦКА» отнесён к следующим категориям риска, с соответствующей периодичностью проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий:

здание детского садика – высокий риск (1 раз в 2 года);

Рекомендуемыми способами снижения категорий риска являются:

1) своевременное исполнение действующих предписаний органов федерального государственного пожарного надзора, в части нарушений требований пожарной безопасности;

2) Привлечение к охране организации, специально учрежденной для оказания охранных услуг, зарегистрированной в установленном законом порядке и имеющей лицензию на осуществление частной охранной

деятельности;

- 2) отсутствие случаев зарегистрированных пожаров за последние 5 лет;
- 3) отсутствие вступившего в силу постановления суда о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности юридического лица за нарушение требований пожарной безопасности, либо решения суда о приостановлении деятельности в соответствии с частью 2 статьи 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение последних 3 лет;
- 4) наличие в отношении объекта положительного заключения независимой оценки пожарного риска;
- 5) отсутствие на объектах учреждений, осуществляющих экономическую деятельность, не соответствующую функциональному назначению объекта;
- 6) наличие на объекте круглосуточного мониторинга работоспособности автоматических систем противопожарной защиты дежурным персоналом;
- 7) своевременное представление подконтрольным лицом в срок, установленный в предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований, уведомления о принятии мер на объекте по обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства в области пожарной безопасности.

При проведении профилактического визита выявлены следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1.	Здание объекта защиты, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей, не оснащена системой пожарной сигнализации с дублированием сигнала о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре	«Постановление Правительства РФ от 01 сентября 2021 г. №1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее – ПП РФ) - п.3, приложение №1 п.11 ч. 1-2 ст. 54, ч. 7 ст. 83 Федерального Закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ)

2.	Не предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре типа СО – 3	ст. 54 ч. 2 Федеральный закон № 123 - ФЗ приложение № 5 п.1 Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464;
3.	В помещениях, задействованных в проведении новогодних мероприятий отсутствуют указатели направления движения к эвакуационному выходу	п. 9.3.2 ГОСТ 34428-2018 Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия
4.	Огнетушители расположены не на высоте не более 1,5 м до верха корпуса огнетушителя, либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падения или опрокидывание.	п. 409 ППР РФ

Подпись лица(лиц), проводившего(их)
профилактический визит:

Дознаватель отделения надзорной деятельности
и профилактической работы
Ленинского района г. Донецка
отдела надзорной деятельности и
профилактической работы
городского округа Донецк
управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления
МЧС России по Донецкой Народной Республике
лейтенант внутренней службы
Гладков Александр Александрович
(должность, фамилия, инициалы, звание
должностного лица органа
государственного пожарного надзора)



(подпись)

«21» 12 2023 г.

Против проведения профилактического
визита не возражал (а), экземпляр листа
профилактической беседы получил(а):

заведующий М.З.
М.В. Барбаров и.в.

(должность, фамилия, инициалы
контролируемого лица (представителя))



(подпись)

«21» декабрь 2023 г.